

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

**Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Белгородской области  
в Новооскольском районе**

309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 120  
Тел/факс (8-47233) 4-18-72, 4-00-52 E-mail [NOskol@31.rospotrebnadzor.ru](mailto:NOskol@31.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
№ 89/1830 «28» сентября 2023 года**

г. Новый Оскол

(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № 1830 от 13.07.2023 года в отношении:

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Огибное Чернянского района Белгородской области», 309592, Белгородская область, Чернянский район, село Огибное, Центральная ул., д.70, (ОГРН 1093114000319, ИНН 3119007873).

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» № 9.988-2-2 от 27.09.2023 г., экспертному заключению по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных исследований (измерений) №9.988-2-2 от 27.09.2023 г. физические факторы неионизирующей природы (освещенность от искусственного освещения) в игровой, спальне и раздевальной разновозрастной группы от 1,5 до 7 лет, музыкальном зале и кабинете заведующего уровень освещения от искусственного освещения не соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс, ст. 17, 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. В соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить уровень освещенности от искусственного освещения соответствующий гигиеническим нормативам.

Срок – 25.10.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Огибное Чернянского района Белгородской области», 309592, Белгородская область, Чернянский район, село Огибное, Центральная ул., д.70, (ОГРН 1093114000319 , ИНН 3119007873).**

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 120., адрес электронной почты: NOskol@31.rospotrebnadzor.ru тел./факс 8(47233)4-00-52 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «25» октября 2023 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Начальник  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Белгородской области  
в Новооскольском районе**

(должность лица, составившего  
предписание)



**М.А. Фейзуллаева**

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 09 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

*И.В. Карасева*

Предписание направлено по адресу: